

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий

ГУ МЧС России по Липецкой области

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Липецк, ул. Папина, 2 «а»

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

ОНДиПР по Данковскому, Лебедянскому и Краснинскому районам

УНДиПР ГУ МЧС России по Липецкой области

(наименование органа управления надзорной деятельности)

Липецкая область, г. Лебедянь, ул. Советская, д. 3, т. 5-20-18

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание N 49/1/48

по устранению нарушений обязательных требований
пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский
сад комбинированного вида №1 г. Лебедянь

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.д.)

с "15" июля 2021 г. по "28" июля 2021 г. проведено обследование (проверка)
старшим инспектором – государственным инспектором ОНДиПР по
Данковскому, Лебедянскому и Краснинскому районам УНДиПР ГУ МЧС России
по Липецкой области капитаном внутренней службы Скудиным Д.Ю.

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного)

МБДОУ детский сад комбинированного вида №1 г. Лебедянь по адресу: г. Лебе-
дянь, ул. Победы 13 А

(инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующим МБДОУ детский сад комбинированного вида №1 г.
Лебедянь Оруджева М.А.

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В целях устранения выявленных при обследовании (проверке) нарушений
требований пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 21
декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо выполнить
следующие мероприятия:

N п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательн ых требований пожарной безопаснос ти	Отметка (подпись) о выполнении и (указываетс я только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	В здании установить предусмотренные проектной документацией двери, препят- ствующие распространению опасных фак- торов пожара на путях эвакуации.	Основание п.п. «д» п. 16 Правил противопо- жарного режима в РФ, утвержденных Поста- новление Правитель- ства от 16 сентября 2020г. №1479	26.12.2022	
2.	Прибор приемно-контрольный защитить от несанкционированного доступа.	Основание п.13.14.5 СП 5.13130.2009 Си- стемы противопожар-	26.12.2022	

		ной защиты «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».		
3.	Исключение условий образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания достичь одним из следующих способов: устройством молниезащиты здания.	Основание п.п. 4 ч.1 ст. 50 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений РД 34.21.122-87; СО 153-34.21.122-2003 Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций.	26.12.2022	
4.	Запретить эксплуатирование системы автоматической пожарной сигнализации (составные части) с истекшим сроком службы, принять меры к созданию новой системы.	Основание: ГОСТ Р 54101-2010 п. 5.1.7	26.12.2022	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором

Старший инспектор – государственный инспектор
ОНДиПР по Данковскому, Лебедянскому
и Краснинскому районам УНДиПР ГУ МЧС России
по Липецкой области Д.Ю. Скудин

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

"28" 07 2021 г.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

"28" 07 2021 г.

Телефон доверия 22-88-60



Заведующий Оруджева М.А.

(должность, фамилия, инициалы)